



LARM

Objekt	Larmklass	Prio	Fördröjning	Larmtext
FS01	B	29	1 min.	Summalarm dvärgbrytare
BRANDLARM	B	24	1 min.	Centralt brandlarm
KA11-KM1_SL	A	13	10 sek.	Summalarm kylmaskin
KA12-KM1_SL	A	13	10 sek.	Summalarm kylmaskin
KA1(x)-KM1_SL	A	13	10 sek.	Summalarm kylmaskin
KYLA_SLA	A	13	10 sek.	Summalarm A från AS-KYLA
KYLA_SLB	B	23	10 sek.	Summalarm B från AS-KYLA
KA11_A123-GT61_HL	A	13	120 min.	Hög rumstemperatur kylrum
KA12_A123-GT61_HL	A	13	120 min.	Hög rumstemperatur frysrum
KA11_A123-GT61_GF	B	23	5 min.	Givarfel kylrum
KA12_A123-GT61_GF	B	23	5 min.	Givarfel frysrum
ÖSS	B	43	1 min.	Larm överspänningsskydd
BGL01_L	A	40	60 min.	Öppen lucka/brandgaslucka
VÄRMESLINGA_SL	B	22	5 min.	Summalarm värmeslinga
GT3U_GF	B	27	5 min.	Givarfel utetemperaturgivare
GQ31_GF	B	20	5 min.	Givarfel lux/ljusgivare

			 Skolfastigheter i Stockholm AB		SKOLNAMN/FÖRSKOLEADDRESS NR.0123 DRIFTKORT APPARATSKÅP AS_Axxx
REGISTRERING AVSER	SIGN	DATUM	DATUM 2024-06-04	HANDLÄGGARE RS	DRIFTKORTSNAMN 0123-DK-AS_Axxx 2(2)