



Tabeller Akustiska utrymmesfunktioner, förskola

Innehåll

| | |
|--|----------|
| Undervisningsrum (allrum, lekrum, torg, vilrum)..... | 2 |
| Tabell 19 Utrymme i rum benämnda exempelvis allrum, lekrum, torg, vilrum, ateljé..... | 2 |
| Administrativa utrymmen: Personalarbetsplats, kontor | 2 |
| Tabell 20 Utrymme för personalens administration, ex. personal- arbetsplats, kontor, arbetsrum utan behov av samtalskydd | 2 |
| Administrativa utrymmen: Personalrum och mötesrum med behov av samtalskydd..... | 3 |
| Tabell 21 Utrymme för samtalskydd, exempelvis skolledning, samtalsrum, arbetsrum/pausrum med behov av samtalskydd | 3 |
| BarnWC + tvättrum + skötrum | 3 |
| Tabell 22 Utrymme för barns hygien, exempelvis toalett, barnWC, tvättrum, skötrum | 3 |
| Entréhall, kapprum, korridor och trapphus | 4 |
| Tabell 23 Utrymme för entré, exempelvis kapprum, trapphall, passage, gårdsentré, huvudentré | 4 |
| Matsal..... | 5 |
| Tabell 24 Utrymme för matsservering, exempelvis matsal | 5 |
| Kök..... | 5 |
| Tabell 25 Utrymme för beredning av mat, exempelvis storkök, diskrum | 5 |

Undervisningsrum (allrum, lekrum, torg, vilrum)

Tabell 19 Utrymme i rum benämnda exempelvis allrum, lekrum, torg, vilrum, ateljé

| Parameter | Utrymmesfunktion | Anmärkning |
|---|---|---|
| Ljudnivåskillnad | 11d förstärkta röster eller sorl | |
| Stegljudsnivå | 14c hög stegljudsbelastning | |
| Behov av störningsskydd | Förhöjt | |
| Rumsakustik | 17b talkommunikation | Ljudabsorberande ytor på vägg krävs, se SS 25268:2023, tabell 17, fotnot I. |
| Ljudnivåer från installationer, trafik och andra yttre storkällor | 18a/19a särskilda krav på störfrihet och dämpad ljudmiljö | Krav på ljudnivå vid låga frekvenser enligt Tabell 4 i anvisningen, skall vara uppfyllda avseende ljudnivåer från installationer |

Administrativa utrymmen: Personalarbetsplats, kontor

Tabell 20 Utrymme för personalens administration, ex. personalarbetsplats, kontor, arbetsrum utan behov av samtalsskydd

| Parameter | Utrymmesfunktion | Anmärkning |
|---|--|---|
| Ljudnivåskillnad | 11e normal ljudnivå från röster | |
| Stegljudsnivå | 14a låg stegljudsbelastning | |
| Behov av störningsskydd | Normalt | |
| Rumsakustik | 17n administration | Kravet varierar beroende på antalet personer som rummet är avsett för |
| Ljudnivåer från installationer, trafik och andra yttre storkällor | 18b/19b vissa krav på störfrihet och behov av taluppfattbarhet | |

Administrativa utrymmen: Personalrum och mötesrum med behov av samtalskydd

Tabell 21 Utrymme för samtalskydd, exempelvis skolledning, samtalsrum, arbetsrum/pausrum med behov av samtalskydd

| Parameter | Utrymmesfunktion | Anmärkning |
|---|--|---|
| Ljudnivåskillnad | 11b behov av samtalskydd | Utrymmesfunktionen för rektor bestäms i samråd med verksamheten |
| Stegljudsnivå | 14b måttlig stegljudsbelastning | |
| Behov av störningsskydd | Normalt | För mötesrum större än 50 m ² gäller förhöjt behov av störningsskydd |
| Rumsakustik | 17n administration | Konferensrum, mötesrum och liknande kan även bedömas mot 17b talkommunikation |
| Ljudnivåer från installationer, trafik och andra yttre storkällor | 18b/19b vissa krav på störfrihet och behov av taluppfattbarhet | |

BarnWC + tvättrum + skötrum

Tabell 22 Utrymme för barns hygien, exempelvis toalett, barnWC, tvättrum, skötrum

| Parameter | Utrymmesfunktion | Anmärkning |
|---|--|--------------------|
| Ljudnivåskillnad | 11i hygien eller omklädning | |
| Stegljudsnivå | 14a låg stegljudsbelastning | Ej kravställt i WC |
| Behov av störningsskydd | Lågt | |
| Rumsakustik | 17q tillfällig vistelse eller passage | Ej kravställt i WC |
| Ljudnivåer från installationer, trafik och andra yttre storkällor | 18d/19d inga krav på störfrihet eller taluppfattbarhet | |

Entréhall, kapprum, korridor och trapphus

Tabell 23 Utrymme för entré, exempelvis kapprum, trapphall, passage, gårdsentré, huvudentré

| Parameter | Utrymmesfunktion | Anmärkning |
|---|--|------------|
| Ljudnivåskillnad | 11d förstärkta röster eller sorl | |
| Stegljudsnivå | 14c hög stegljudsbelastning | |
| Behov av störningsskydd | Lågt | |
| Rumsakustik | 17p samvaro och samlingar | |
| Ljudnivåer från installationer, trafik och andra yttre storkällor | 18d/19d inga krav på störfrihet eller taluppfattbarhet | |

Matsal

Tabell 24 Utrymme för matsservering, exempelvis matsal

| Parameter | Utrymmesfunktion | Anmärkning |
|---|---|---|
| Ljudnivåskillnad | 11d förstärkta röster eller sorl | |
| Stegljudsnivå | 14c hög stegljudsbelastning | |
| Behov av störningsskydd | Lågt | Normalt behov av störningsskydd tillämpas mot hygienrum |
| Rumsakustik | 17j/17k Matsservering | 17j gäller vid takhöjd < 3 m |
| Ljudnivåer från installationer, trafik och andra yttre storkällor | 18c/19c inga krav på störfrihet men med behov av taluppfattbarhet | |

Kök

Tabell 25 Utrymme för beredning av mat, exempelvis storkök, diskrum

| Parameter | Utrymmesfunktion | Anmärkning |
|---|----------------------------------|------------|
| Ljudnivåskillnad | 11h måttligt ljudande utrustning | |
| Stegljudsnivå | 14b måttlig stegljudsbelastning | |
| Behov av störningsskydd | Lågt | |
| Rumsakustik | 17m bullrig verksamhet | |
| Ljudnivåer från installationer, trafik och andra yttre storkällor | 18e beredning av mat | |