

(AI)	Analog Ingång	(DI)	Digital Ingång
(AU)	Analog Utgång	(DU)	Digital Utgång
(C)	Kommunikation		

Samtliga beteckningar ska föregås av: 0123-CA12-
där ej annat anges

SYSTEM 0123-CA12

STYRNING

Fläkten CF1 styrs till drift via dörrkontakt GL31. Vid fallande utetemperatur, via AS_Axxx-GT3U, vintertid och stigande utetemperatur sommartid ökar fläkthastigheten. Vid inställd neutralzon startar ej fläkten. Fläktens eftergångstid ställs i läge auto vilket gör att fläkten behålls i drift utifrån dörrrens öppningsfrekvens.
CF1 styrs till lågfart vid varmhållning.

Returvattentemperaturen maxbegränsas via GT21 med i DUC/PLC inställbar temperatur.

Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

			 Skolfastigheter i Stockholm AB		SKOLNAMN/FÖRSKOLEADDRESS NR.0123 DRIFTKORT LUFTBEHANDLING CA12
REGISTRERING AVSER	SIGN	DATUM	DATUM 2026-07-01	HANDLÄGGARE XX	DRIFTKORTSNAMN 0123-DK-CA12 1(2)

LARM

Objekt	Larmklass	Prio	F* ¹	M* ²	Fördröjning	Larmtext
CF1_L	B	21		x	5 min.	Motorlarm luftridå
CF1_DS	B	21			5 min.	Driftstopp luftridå
GT21_FT	A	16		x	10 sek.	Larpunkt frysvakt luftridå
GT11_GF	B	21			5 min.	Givarfel rumsgivare
GT21_GF	B	21			5 min.	Givarfel returgivare
C1CF1_L	C	31		x	10 min.	Servicealarm filter luftridå

*¹ Förreglar aggregat

*² Manuell återställning via C2CF1 eller SISABOnline

			 Skolfastigheter i Stockholm AB		SKOLNAMN/FÖRSKOLEADDRESS NR.0123
					DRIFTKORT
					LUFTBEHANDLING CA12
			DATUM	HANDLÄGGARE	DRIFTKORTSNAMN
REGISTRERING AVSER		SIGN	DATUM	2026-07-01 XX	0123-DK-CA12 2(2)