

Huvudfunktioner

- AI

Analog Ingång
- DI



Digital Ingång
- AU

Analog Utgång
- DU

Digital Utgång

Frånluftsfläkt, FA11

Samtliga beteckningar ska föregås av: 0123-FA11-  
där ej annat anges



SYSTEM 0123-FA11

Placering: FA11-FF1 AS\_Axxx Axxx Elcentral/UC, plan xxx hus A.  
Axxx fläktrum, plan xxx hus A.

Betjäna: Elcentral/UC.

Apparatskåp: AS\_Axxx  
DUC/PLC: 0123AxxxDxxx

STYRNING

Start/Stopp  
FF1 startar och stoppar vid inställbar temperatur.

LARM

| Objekt  | Larmklass | Prio | F* <sup>1</sup> | M* <sup>2</sup> | Fördröjning | Larmtext                               |
|---------|-----------|------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|
| FF1_DS  | B         | 21   |                 |                 | 5 min.      | Driftstopp frånluftsfläkt              |
| GT31_HL | B         | 21   |                 |                 | 5 min.      | Hög rumstemperatur elcentral/UC        |
| GT31_GF | B         | 21   |                 |                 | 5 min.      | Givarfel temperaturgivare elcentral/UC |

\*<sup>1</sup> Förreglar aggregat  
\*<sup>2</sup> Manuell återställning via SO1 eller SISABOnline

SKYDD

Driftindikering  
Drift av frånluftsfläkt FF1 indikeras via strömrelä C1FF1. Vid utebliven indikering avges larm.

KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.  
Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

|                    |  |  |                                                                                                                         |            |                                                                      |
|--------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  | <br>Skolfastigheter i Stockholm AB |            | SKOLNAMN/FÖRSKOLEADDRESS NR.0123<br>DRIFTKORT<br>LUFTBEHANDLING FA11 |
| REGISTRERING AVSER |  |  | SIGN                                                                                                                    | DATUM      | DRIFTKORTSNAMN                                                       |
|                    |  |  |                                                                                                                         | 2026-07-01 | XX                                                                   |
|                    |  |  |                                                                                                                         |            | 0123-DK-FA11                                                         |
|                    |  |  |                                                                                                                         |            | 1(1)                                                                 |