UTFÖRANDESPECIFIKATION BRANDLARM

1. Allmänt

☐ Ny anläggning ☐ Ändring/utökning	Referensnummer eller dylikt:	Regelverk/utgåva:
Anläggningen utförd med krav ställda från: ☐ BFS utgåva: ☐ BBR utgåva: ☐ Försäkringskrav ☐ Egen ambition ☐ AFS	Beskrivning:	Användare:

Anläggningens namn och adress:	Anläggningsägare och adress:

2. Övervakningsområde

☐ Klass A – Övervakning av hela byggnaden	Beskrivning:
☐ Klass B – Fullständig övervakning av brandcell	Beskrivning:
☐ Klass C – Begränsad övervakning av utrymnings- och kommunikationsvägar	Beskrivning:
☐ Klass D – Begränsad övervakning av vissa utrymmen	Beskrivning:
☐ Klass E – Endast manuell aktivering	Beskrivning:

3. Manuell aktivering

☐ Samtliga personer ska kunna aktivera brandlarmet manuellt ☐ Endast särskilt utsedd personal ska kunna aktivera brandlarmet manuellt	Beskrivning av placering av larmknappar:

4. Aktivering av brandlarm från andra brandskyddssystem

☐ Gasläcksystem	Beskrivning:
☐ Vattensprinklersystem	Beskrivning:
☐ Andra typer av brandskyddssystem	Beskrivning av typ av system:

5. Särskilda risker

☐ El- och elektronikutrymmen med hög lufthastighet eller hög luftomsättning	Beskrivning:
☐ Höglager	Beskrivning:
☐ Fasadövervakning	Beskrivning:
☐ Andra risker att ta hänsyn till	Beskrivning:

6. Larmsignalering

Se bilaga nr:

☐ Larm för intern insats	Var och hur ska larmsignal avges:
☐ Larm för uppmärksamhet	Var och hur ska larmsignal avges:
☐ Utrymningslarm ☐ Flera täckningsområden finns och redovisas i bilaga:	Täckningsområde:
Signaltyp ☐ Sirén ☐ Larmklocka ☐ Optisk ☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)	

7. Selektering av utrymningslarm

Se bilaga nr:

☐ Larm ska avges i hela byggnaden/anläggningen samtidigt	
☐ Larm ska selekteras enligt följande	Beskrivning:

8. Larmlagring

Inom vilka delar:
Inom vilka tider på dygnet:
Kvitteringstid:
Undersökningstid:
Placering av larmlagringstablåer:

9. Förutsättning för strömförsörjning för reservdrift

☐ 24 timmars drift i normalläge enligt 6.8.5
☐ 5 timmars drift i normalläge enligt 6.8.6 a)
☐ 2 timmars drift i normalläge enligt 6.8.6 b)

10. Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem

Typ av styrutgång (alternativ 1 gäller om inte annat anges specifikt)	Utrustning för kvittens från styrd funktion finns i:
Alternativ 1 – Styrutgång utan krav på indikering Alternativ 2 – Styrutgång med indikering i centralutrustning av att styrsignal har aktiverats Alternativ 3 – Styrutgång med indikering i centralutrustning av att styrfunktionen har mottagit styrsignalen (kvittens)	☐ Styrd funktion ☐ Centralutrustning

☐ Gassläcksystem ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 3
☐ Typ 1 – Automatisk aktivering via separat kontroll- och fördröjningsanordning
☐ Typ 2 – Automatisk aktivering med integrerad kontroll- och fördröjningsanordning

☐ Vattensprinklersystem ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 3
☐ Automatisk aktivering via separat styrcentral
☐ Automatisk aktivering direkt från brandlarmanläggningen

☐ Andra typer av släcksystem ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 3

Typ av system:

☐ Automatisk aktivering via separat styrcentral
☐ Automatisk aktivering direkt från brandlarmanläggningen

☐ Brandgasventilation ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 3

Beskrivning:

☐ Ventilationsstyrning ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 3
☐ Flera ventilationssystem som ska styras finns och redovisas i bilaga:

System:	Funktionsbeskrivning:

☐ Branddörrar ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 3

Beskrivning:

☐ Hissar ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 3
☐ Flera hissar som ska styras finns och redovisas i bilaga:

Styrd hiss nr:	Stannplan:	Alternativt stannplan:

Övrigt:		
☐ Brandgardin/brandjalusi	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3
☐ Nödbelysning	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3
☐ Elslutbleck	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3
☐ Musikanläggning	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3
☐ Rulltrappor	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3
☐ Annan styrning	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3

Beskrivning:

Övrig information styrningar:

11. Larmöverföring

Larmöverföring sker via:	Mottagare av brandsignal och kontaktuppgifter:	Mottagare av felsignal och kontaktuppgifter:
☐ Fast larmnät ☐ Radio/mobilöverföring ☐ Ip-nät	Åtgärd:	Åtgärd:

12. Skötsel och underhåll

Specifika krav på skötsel och underhåll utöver minimikraven

Beskrivning:

13. Medgivna avvikelser

Anläggningen utförs enligt SBF110 med följande medgivna avvikelser

Beskrivning:

14. Övrig information

Beskrivning:

15. Upprättande av utförandespecifikation

Specifikation har upprättats av (namn och företag):	Företag:
Underskrift:	Ort och datum:

REDOVISNING TÄCKNINGSOMRÅDEN

Täckningsområde:
Signaltyp: ☐ Utrymningslarm ☐ Sirén ☐ Larmklocka ☐ Optisk ☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)
Täckningsområde:
Signaltyp: ☐ Utrymningslarm ☐ Sirén ☐ Larmklocka ☐ Optisk ☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)
Täckningsområde:
Signaltyp: ☐ Utrymningslarm ☐ Sirén ☐ Larmklocka ☐ Optisk ☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)
Täckningsområde:
Signaltyp: ☐ Utrymningslarm ☐ Sirén ☐ Larmklocka ☐ Optisk ☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)

Styrning av ventilationssystem

System:	Funktionsbeskrivning:

Styrning av hissar

Styrd hiss nr:	Stannplan:	Alternativt stannplan: